

『消防設備士 6 類 対策テキスト+問題集』  
＜正誤表＞

●41 ページ 10 行目

【誤】 これらとは区別して考えなければならないものに、

【正】 これらとは区別して考えなければならぬものに、

●51 ページ シャルルの法則 2 つめの式

【誤】  $1+t/237=1+(-237/237)=1-1=0$

【正】  $1+t/273=1+(-273/273)=1-1=0$

●56 ページ 1 行目

【誤】 パルカルの原理と呼びます。

【正】 パスカルの原理と呼びます。

●85 ページ 下から 2 行目

【誤】 2.地下街

【正】 2.地下街 (消防長もしくは消防署長が指定するもの)

●98 ページ 【設置基準】

【訂正】 表内(5)の口「共同住宅等」は特定防火対象物ではありませんので、網掛けは削除します。

●115 ページ 【粉末消火器】 写真

【訂正】 掲載している写真は「強化液消火器」となっています。正しくは右のものとなります。

●143 ページ ホースについて 3 行目

【誤】 1kg 未満のもののように、

【正】 1kg 以下のもののように、

●156 ページ 本文 1 行目

●358 ページ 問題 33 解答 2 行目

●372 ページ 問題 5 解答 下から 2 行目

●397 ページ 問題 37 解答 6 行目

【誤】 「強化液消火器」

【正】 「ガラス瓶を使用する強化液消火器」

●161 ページ ハロン 2402 消火器 構造 下から 2 行目

【誤】 1kg 未満のものではホースが不要

【正】 1kg 以下のものではホースが不要

●172 ページ 理解 写真のキャプション

【誤】 【粉上がり用防止封板】

【正】 【粉上がり防止用封板】



【粉末消火器(蓄圧式)】

●205 ページ 10 行目

【誤】 ●内容積 100 cm<sup>3</sup>以下の内容積 100 cm<sup>3</sup>を超える加圧用ガス容器

【正】 ●内容積 100 cm<sup>3</sup>を超える加圧用ガス容器

●306 ページ 問題 10 選択肢④ 1 行目

【誤】 防火対象物の床面積の合計が全体の 1/2 になったら、

【正】 防火対象物の床面積の合計が全体の 1/3 になったら、

●331 ページ 解答 6 行目

【誤】 ロ.地下街

【正】 ロ.地下街 (消防長もしくは消防署長が指定するもの)

●354 ページ 問題 25 の選択肢①

【誤】 1.5cm 以下であってはならない

【正】 1.5cm 以下でなくはならない

●363 ページ 問題 49 の選択肢③

【誤】 薬剂量 1kg 以下の

【正】 薬剂量 1kg 未満の

●363 ページ 問題 49 の解説

【誤】 「1kg 以下」ではなく「1kg 未満」が正解です。

【正】 「1kg 未満」ではなく「1kg 以下」が正解です。

●395 ページ 10 行目

【誤】 A,B,C はすべて蓄圧式消火器です。

【正】 A,C,D はすべて蓄圧式消火器です。

<本書サポートサイト>

<http://www.shuwasystem.co.jp/support/7980html/3327.html>

<秀和システム>

<http://www.shuwasystem.co.jp/>